

Routenamenplan  
Tax opinia 2/3

Ganoverlichting verd +2	L1 2,5 mm2	10A	2o
Ganoverlichting verd +1	L9 2 < mm2	10A	7o
Ganoverlichting verd +4	L3 2,5 mm2	10A	2o
Perifooninstallatie	2,5 mm2	6A	2o
Hulocbaadverlichting opp 6-7-8 Buitenside westoefel	coladraadbaar	6A	2o
Hulocbaadverlichting opp 3-4-5 Buitenside noordoefel	coladraadbaar		
Hulocbaadverlichting opp 1-2 Buitenside oostoefel	coladraadbaar		
Verlichting leders	L4 2,5 mm2	10A	2o
Verlichting leders	L5 2,5 mm2	10A	2o
Verlichting leders	L6 2,5 mm2	10A	2o
Verlichting leders: oostlokaal en tellerlokaal Verlichting noordoek leders	L7 2,5 mm2	10A	2o
Bestaande krinnen oud verdoerbord aan te sluiten aan nieuw bord. Driehoek = huidige ineen			
Hydrofoor tellerlokaal (11)	L8 2,5 mm2	10A	2o
Kuisoerief - sthal (2a)	L9 2,5 mm2	10A	2o
Verlichting sentr Trashhal (2b) noordoek leders	L10 2,5 mm2	10A	2o
Centrale inkom + gangen links (11)	L11 2,5 mm2	10A	2o
Sentz centrale inkom (12) + gangen links	L12 2,5 mm2	10A	2o
Verlichting toiletten (13)	L13 2,5 mm2	10A	2o
Noodverlichting (10)	L14 2,5 mm2	10A	2o
Brandcentrale + rookkoppel	S1 2,5 mm2	16A	2o
Bord extractie	S2 2,5 mm2	16A	4o
Faecalien somo (6)	S3 2,5 mm2	16A	2o
Stoofcontact brandkassel (9)	S4 2,5 mm2	16A	2o
(14)	S5 2,5 mm2	32A	4o
(15)	S6 2,5 mm2	16A	4o
Verwarming	S7 2,5 mm2	16A	4o
	2 < mm2	4A	7o
Pomoroede Sant. Brandweer (5)	V1	4o	16A
Luchtbehandelino (best.1)	V3	4o	100A
Liftmachinokamer (7)	V2	4o	300mA
		4o	63A

